

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«16» декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пограничная, 21.
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1379

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору подполковника внутренней службы Окорокова А.В. о проведении плановой выездной проверки № 1379 от 01.12.2021г., УН КНМ 74210061000201419886
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе - 742105047050

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, которым организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пограничная, 21

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска», ИНН 7449017281 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пограничная, 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по «16» декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин. 15 декабря 2021 года - осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра, истребование необходимых документов на объект защиты.

14 ч. 00 мин. - 15 ч. 00 мин. 16 декабря 2021 года - опрос, с оформлением протокола опроса, получение письменных объяснений.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра;

2) истребование необходимых документов;

3) опрос, с оформлением протокола опроса, получение письменных объяснений;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) с «15» декабря 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «15» декабря 2021 года, 13 час. 00 мин. по месту г. Челябинск, ул. Пограничная, 21 проведен осмотр объекта защиты и территории, выявленных нарушений с составлением протокола осмотра, истребование необходимых документов по объекту защиты;

2) с «16» декабря 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «16» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин. по месту Челябинская область г. Челябинск, ул. Пограничная, 21 проведен опрос представителя Чеканиной Еленой Николаевной с составлением протокола опроса.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

1) протокол осмотра здания и территории от 15 декабря 2021 года;

2) протокол опроса от 16 декабря 2021 года;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: ---

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

- правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительные документы;

2) представленные контролируемым лицом: - копии правоустанавливающих документов на объект защиты, учредительные документы в отношении юридического лица;

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции ответственных лиц за пожарную безопасность);

- акты приемки выполненных работ по обеспечению пожарной безопасности;

- технический паспорт на здание;

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: ---

4) иные (указать источник): ---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: на объекте защиты допущены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

В ходе проведения проверки: нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра здания и территории от 15 декабря 2021 года;
- 2) Протокол опроса от 16 декабря 2021 года;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева О.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна 8-(351) - 254-72-71, электронный адрес: ondchel@74.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

инспектор Чешанина Е.Н. 16.12.2021

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.